



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6311AP2713

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Sicherheitsgruppe (6311)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheitsgruppe für Expansionswasser an Speicher-Trinkwassererwärmern
Modell <i>model</i>	SYRobloc Sicherheitsgruppe Typ 24
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: SE 007/19 vom 08.11.2019 (TZW) Mechanikprüfung: SE 005/10 vom 28.07.2010 (TZW) Mechanikprüfung: SE 007/03 vom 15.01.2004 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 158/16 vom 05.12.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1488 (01.06.2000) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.01.2025 / 20-0011-WNV

21.01.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkKS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Typ 24 DN 15	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 15	abP: PA-IX 1794/I
Typ 24 DN 20	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 20	abP: PA-IX 1794/I

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF15, OF15-pr, OV15, OV15-pr, NV15, NV15-pr, CV16, CV18, CV19	NEOPERL GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Sicherheitsgruppe bestehend aus: Anschlussverschraubungen, Absperrventil, Rückflussverhinderer, Absperrventil mit Entleerung und Sicherheitsventil mit Gewinderohrülle oder Kupferrohrülle

DVGW