

# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>Franz Kaldewei GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Beckumer Str. 33-35</b> <b>59229 Ahlen</b> <b>DEUTSCHLAND</b>
<b>Produkt</b>	Barrierefreie Produkte
<b>Typ, Modell</b>	Duschwanne Nexsys, Modell 2620
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
<b>Konformitätszeichen</b>	
<b>Registernummer</b>	P1B097
<b>Gültig bis</b>	2025-06-30
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  Weitere Angaben siehe Anhang.

*K. Vehring*



# ANHANG

Seite 1 von 1

## Zertifikat

P1B097 von 2022-05-13

## Technische Angaben

Beschreibung:

Kaldewei Nexsys Duschwanne, Modell-Nr. 2620, vormontiertes Duschsystem, bestehend aus Ablaufrinne, Gefälleträger, Abdichtung und emaillierter Duschfläche

Oberflächen: Antislip, Vollantisip, KALDEWEI Secure Plus

Einbauart: Bodeneben

Außenform: Quadrat

Abmessung: 1200 x 1200 x 22 mm

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Ablauf: schlanke, bündig verlaufende Ablaufrinne mit Designblende aus gebürstetem Edelstahl und abgerundeten Kanten

Ablaufgarnitur: KA 4121 oder KA 4122

## Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Dagmar Lautsch-Wunderlich  
Podbielskiallee 19  
14195 Berlin  
DEUTSCHLAND

## Prüfbericht(e)

Gutachten von 2022-05-05

## Bemerkung(en)

Die Duschwanne Nexsys, Modell 2620 erfüllt im Maß von 1200 mm x 1200 mm in Verbindung mit dem Oberflächenbelag Secure Plus bei niveaugleichem Einbau die Maßgaben der DIN 18040-2 für barrierefrei nutzbare Wohnungen, nicht jedoch die Maßgaben der DIN 18040-2 "R".

